



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

DCS.0000218-18

Зареєстровано в Реєстрі №

Registered in the Register

Термін дії з 02 жовтня 2018 до 01 жовтня 2019

Valid from / valid until

Продукція

Product

Проходки кабельні 'ROXTEC', до складу яких входять: рами для прямокутних отворів (Regular Frames) типів B, G, S та їх модифікації; рами для круглих отворів (Round Frames, Sleeves) типів SL, SLF, SLFO та їх модифікації; ущільнювальна стрічка (sealing strip) типу TSL; ущільнювачі (Seals) типу RS для круглих отворів з шарами гуми, що видаляються; ущільнювачі (Frames) типу R для круглих отворів з квадратним отвором для розміщення модулів (Modules) типу RM; модулі (Modules) типу RM з шарами гуми, що видаляються; компресійні блоки (Wedge); сталеві пластини (Stayplates); лубрикант (Lubricant) для змащування модулів і компресійних блоків

4016 93 00 90

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.20 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', ДСТУ Б В.1.1-8-2003 'Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 150 проходки кабельної 'ROXTEC', що виконана шляхом ущільнення з обох боків прорізу огорожувальної конструкції або протипожежної перешкоди товщиною не менше 250 мм

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма 'ROXTEC INTERNATIONAL AB' (Швеція),

адреса: Box 540, S-37123 Karlskrona, Sweden,

адреса виробництва: Rombvagen 2, SE-371 65, Lyckeby, Sweden

Сертифікат видано

Certificate issued

Фірма 'ROXTEC INTERNATIONAL AB' (Швеція),

адреса: Box 540, S-37123 Karlskrona, Sweden

Додаткова інформація

Additional information

Проходки кабельні 'ROXTEC', що виробляються серійно з 02.10.2018 до 01.10.2019. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 28.09.2018 № 9990с3, Експертне рішення від 02.10.2018 № 9990с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 24.06.2016 № 4/СКП-16 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365, дійсний до 10.04.2019)

Заступник начальника центру –
начальник відділуКерівник
Head

М.П.

Державний центр сертифікації
код 14319652

Ю.В. Володько

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300234