



Серія СВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0000662-19

№ 10206  
DSTU EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №  
*Registered in the Register*

Термін дії з **04 листопада 2019 до 03 листопада 2020**  
*Valid from / valid until*

## Продукція

*Product*

ушільнювачі (Seals) типу RS для круглих отворів з шарами гуми, що видаляються;  
ушільнювачі (Frames) типу R для круглих отворів з квадратним отвором для розміщення модулів (Modules) типу RM; модулі (Modules) типу RM з шарами гуми, що видаляються;  
компресійні блоки (Wedge); сталеві пластини (Stayplates); лубрикант (Lubricant) для змащування модулів і компресійних блоків  
Відповідає вимогам

*Complies with the requirements*

4016 93 00 90

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

п. 6.20 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', ДСТУ Б В.1.1-8-2003 'Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 150 проходки кабельної 'ROXTEC', що виконана шляхом ущільнення з обох боків прорізу огорожувальної конструкції або протипожежної перешкоди товщиною не менше 250 мм

Виробник продукції  
*Manufacturer of the product*

Фірма 'ROXTEC INTERNATIONAL AB' (Швеція),  
адреса: Box 540, S-37123 Karlskrona, Sweden,  
адреса виробництва: Rombvägen 2, SE-371 65, Lyckeby, Sweden

Сертифікат видано  
*Certificate issued*

Фірма 'ROXTEC INTERNATIONAL AB' (Швеція),  
адреса: Box 540, S-37123 Karlskrona, Sweden

Додаткова інформація  
*Additional information*

Проходки кабельні 'ROXTEC', що виробляються серійно з 04.11.2019 до 03.11.2020. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
*Certificate issued by the conformity assessment body*

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
*On the basis of*

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 31.10.2019 № 10465с3, Експертне рішення від 04.11.2019 № 10465с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 24.06.2016 № 4/СКП-16 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365)



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300695