



# 中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000269

委托人 烙克赛克密封系统(上海)有限公司  
地址 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 333 号长城大厦第五层 C5-3 座  
生产者 Roxtec International AB  
地址 Box 540 SE-371 23 Karlskrona, Sweden  
生产企业 Roxtec International AB  
生产地址 Box 540 SE-371 23 Karlskrona, Sweden  
产品名称 电缆穿隔(密封)装置  
型号规格 CF 8 Ex, CF 32 Ex, CF 16 Ex, C RS T...Ex, RS...B Ex, G...Ex, SF...Ex, SFX...B Ex, B...B Ex, R...B Ex, RO...B Ex  
防爆标志 Ex e IIC Gb, Ex tD A21 IP6X  
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.3-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页(共3页)。

颁发日期 2020 年 11 月 17 日

有效期至 2025 年 11 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0009675





# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000269

第 1 页 共 3 页

## 产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- CF 8 Ex, CF 32 Ex, CF 16 Ex, C RS T...Ex, RS...B Ex, G...Ex, SF...Ex, SFX...B Ex,  
B...B Ex, R...B Ex, RO...B Ex

## 型号说明

G...Ex, SF...Ex, SFX...B Ex, B...B Ex		
型号中: "... " 表示 a×b		
a	n	表示垂直方向框架数量为 1
	n+n	表示垂直方向框架数量为 2
	n+n+n	表示垂直方向框架数量为 3
	n+n+n+n	表示垂直方向框架数量为 4
	n=1~8 表示单个框架密封空间尺寸代码 (所代表密封空间尺寸见使用说明书)	
b	m	m=1~10, 表示水平方向框架数量

R...B Ex, RO...B Ex		
型号中: "... " 表示 70, 75, 100, 125, 127, 150, 200 (mm)		
70	表示 40×40 密封空间	
75		
100	表示 60×60 密封空间	

颁发日期 2020 年 11 月 17 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com  
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: ccc@cn-ex.com



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000269

第 2 页 共 3 页

125	表示 80×80 密封空间
127	
150	表示 90×90 密封空间
200	表示 120×120 密封空间

C RS T...Ex, RS...B Ex	
C RS T...Ex 中: "... " 表示外径 (mm)	25~50
RS...B Ex 中: "... " 表示外径 (mm)	23~150

防爆标志: Ex e IIC Gb, Ex tD A21 IP6X

- 生产者应按照国家认证机构批准的技术文件组织生产。

## 2、安全使用条件:

- 工作温度范围:

CF 8 Ex, CF 32 Ex: -40℃~+80℃;

CF 16 Ex, C RS T...Ex, RS...B Ex, G...Ex, SF...Ex, SFX...B Ex, B...B Ex, R...B Ex, RO...B Ex: -60℃~+80℃。

- 为保持防爆性能, 请仔细阅读产品随附的安装说明。

- 电缆穿隔(密封)装置仅允许用于固定安装的电缆。

颁发日期 2020年11月17日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)





# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000269

第 3 页 共 3 页

- 为了获得最佳可靠性, 请在安装后等待 24 小时或更长时间, 才能使电缆承受机械载  
荷。

- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008F/C034

- 工厂检查报告: CN2020Q010153

### 4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 11 月 17 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)