



# 中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000270

委托人 烙克赛克密封系统(上海)有限公司  
 地址 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路 333 号长城大厦第五层 C5-3 座  
 生产者 Roxtec International AB  
 地址 Box 540 SE-371 23 Karlskrona, Sweden  
 生产企业 Roxtec International AB  
 生产地址 Box 540 SE-371 23 Karlskrona, Sweden  
 产品名称 电缆穿隔(密封)装置  
 型号规格 S...-, S...SO...-, S...WM-, SRC...-, SK...-, SBTB...-, SF...W-, G...W-,  
 B...C-, R...W-, RO...W-, RS...W Ex  
 防爆标志 Ex e IIC Gb, Ex tD A21 IP6X  
 依据标准 GB3836.1-2010,GB3836.3-2010,GB12476.1-2013,  
 GB12476.5-2013

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页(共3页)。

颁发日期 2020年11月17日

有效期至 2025年11月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com  
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0009676



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000270

第 1 页 共 3 页

## 产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- S...-, S...SO...-, S...WM-, SRC...-, SK...-, SBTB...-, SF...W-, G...W-, B...C-, R...W-, RO...W-, RS...W Ex

### 型号说明

S...-, S...SO...-, S...WM-, SRC...-, SK...-, SBTB...-, SF...W-, G...W-, B...C-		
型号中: "... " 表示 a×b, "-" 表示 Ex		
a	n	表示垂直方向框架数量为 1
	n+n	表示垂直方向框架数量为 2
	n+n+n	表示垂直方向框架数量为 3
	n+n+n+n	表示垂直方向框架数量为 4
	n=1~8 表示单个框的密封空间尺寸代码 (所代表密封空间尺寸见说明书)	
b	m	m=1~10,表示水平方向框架数量

R...W-, RO...W-		
型号中: "... " 表示 70, 75, 100, 125, 127, 150, 200 (mm), "-" 表示 Ex		
70	表示 40×40 密封空间	

颁发日期 2020 年 11 月 17 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com  
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: ccc@cn-ex.com



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000270

第 2 页 共 3 页

75	
100	表示 60×60 密封空间
125	表示 80×80 密封空间
127	
150	表示 90×90 密封空间
200	表示 120×120 密封空间

RS...W Ex	
RS...W Ex 中: "... " 表示外径 (mm)	23~150

防爆标志: Ex e IIC Gb, Ex tD A21 IP6X

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

## 2、安全使用条件:

- 使用温度范围: -60℃~+80℃。

- 为保证防爆性能, 请仔细阅读产品随附的安装说明。

- 仅允许使用固定安装的电缆。

- 为了获得最佳可靠性, 请在安装后等待 24 小时或更长时间, 才能使电缆承受机械载荷。

颁发日期 2020 年 11 月 17 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000270

第 3 页 共 3 页

- 对于认证为 Ex 组件并标有符号 U 的电缆穿隔 (密封) 装置 (S..., S...S0..., S...WM, SRC..., SK..., SBTB..., SF...W, G...W, B...C, R...W, RO...W 和 RS...W) 应进行验证, 包括机械试验 (如果适用) 和防护等级试验, 应在电缆穿隔 (密封) 装置 (不包括模块和压缩单元) 安装到要测试的设备外壳上进行试验和认证。

- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008F/C135

- 工厂检查报告: CN2020Q010153

### 4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 11 月 17 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)