

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-SE.ПБ05.В.04342  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380827  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Рокстэк РУ». Адрес: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3  
(наименование и место-нахождение заявителя) (помещение ТАРП ЦАО). ОГРН: 1027739239296. Телефон (495) 221-62-20, факс (495) 744-00-57. info@ru.roxtec.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Roxtec International AB». Адрес: Box 540, SE 37123 Karlskrona, Sweden. Телефон  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) +46-455-36-67-00, факс +46-455-82-0-12.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Проходки универсальные симметричные марки Roxtec для одного кабеля или для нескольких кабелей с использованием систем уплотнений Roxtec, для герметизации кабельных и трубных вводов, в составе: см. приложения, бланки №№ 0530077, 0530078, 0530079. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
34 4960

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ГОСТ Р 53310-2009, "Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость." нормируемый предел огнестойкости EIТ 120

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
4016 93 000 7

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний №№ К05853-ТР, К05854-ТР, К05855-ТР от 05.11.2014 г., Испытательный центр АНО по сертификации «Электросерт», Аттестат аккр. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт анализа состояния производства № 6054-АП от 12.08.2014 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4 С. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.11.2014 по 13.11.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов

