



Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

0402 - CPR - SC1479-11

I enlighet med *Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 305/2011 av den 9 mars 2011* (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

ROXTEC MODULAR PENETRATION SEALING SYSTEM

brandtätningssystem för genomföringar med kablar i lättväggar, massiva väggar och massiva bjälklag. Brandmotståndsklasser EI 60, EI 90 och EI 120 enligt EN 13501-2. Bruksklasser X och Z₂.

producerad av eller för

Roxtec International AB
Box 540
371 23 Karlskrona
Sverige

och producerad vid tillverkningsstället

Roxtec International AB, Rombvägen 2, 371 65 Lyckeby, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet för produktens prestanda, beskriven i ETA

ETA 11/0313

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att

byggprodukten överensstämmer med föreskrivna krav som angivits för dessa prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2011-12-20 (enligt byggproduktdirektivet) och förblir giltigt så länge som ETA:t är giltigt och tillverkningsförhållandena i fabrik eller tillverkningskontrollen inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av produktcertifieringsorganet.

2015-07-08

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering, anmält organ nr. 0402

Lennart Månsson
Chef Certifiering

Per Adolfsson
Certifieringsingenjör